

**Informe nº 17-21 - 1º/07/2021**

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos

**Assunto:** Impeditivo de aceite de conexão de novas centrais de geração distribuída – Ponto de Suprimento de Casca

Prezado(a)

A Cerfox-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem através deste informe nº 17-21 comunicar a todos os responsáveis técnicos e demais interessados, a inviabilidade técnica de aceite de novas conexões de centrais de micro ou minigeração distribuída no ponto de Suprimento de Casca.

Sobre o ponto de suprimento: O ponto de suprimento de Casca atende aos associados da Cerfox nos municípios de Casca, São Domingos do Sul, Vanini, Montauri, David Canabarro, Paraí, Serafina Corrêa e União da Serra.

Sobre a inviabilidade de novas conexões: Esta condição de não aceite de novas conexões de centrais de geração distribuída neste ponto de Suprimento de Casca, deve-se pelo fato da inviabilidade técnica de escoamento da energia na condição de máxima injeção de energia excedente das centrais de geração distribuída no sistema de distribuição da Cerfox, em condição de menor consumo de energia neste mesmo sistema de distribuição que por sua vez possui configuração radial.

Nos cenários simulados, foram considerados os valores históricos e projeções de entrada de novas centrais que possuem parecer de acesso emitidos.

Também foi considerado neste estudo e parecer, o fato de não haver nenhuma regulação do setor elétrico que prevê compensação a Permissionária em casos de inversões de fluxos em ponto de conexão com sua Supridora.

Colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos necessários.

Dúvidas devem ser sanadas através do e-mail [projetos@cerfox.com.br](mailto:projetos@cerfox.com.br).

Atenciosamente,

André Luís Balestreri – Engenheiro Eletricista