

Informe nº 19-21 - 14/07/2021

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos

Assunto: Impeditivo de aceite de conexão de novas centrais de geração distribuída – Ponto de Suprimento de Nova Alvorada

Prezado(a)

A Cerfox-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem através deste informe nº 19-21 comunicar a todos os responsáveis técnicos e demais interessados, a inviabilidade técnica de aceite de novas conexões de centrais de micro ou minigeração distribuída no ponto de Suprimento de Nova Alvorada.

Sobre o ponto de suprimento: O ponto de suprimento de Nova Alvorada atende aos associados da Cerfox nos municípios de Nova Alvorada (área urbana e parte da área rural), Camargo e Vila Maria.

Sobre a inviabilidade de novas conexões: Esta condição de não aceite de novas conexões de centrais de geração distribuída neste ponto de Suprimento de Nova Alvorada, deve-se pelo fato da inviabilidade técnica de escoamento da energia na condição de máxima injeção de energia excedente das centrais de geração distribuída no sistema de distribuição da Cerfox, em condição de menor consumo de energia neste mesmo sistema de distribuição.

Nos cenários simulados, foram considerados os valores históricos, valores reais e projeções de entrada de novas centrais que possuem parecer de acesso emitidos, que possuem projetos em tramitação e ou com informação de acesso emitida.

Em sumo, este ponto de suprimento de Nova Alvorada apresenta injeção de energia excedente equivalente ao consumo de todo o sistema e devemos considerar que a energia injetada deverá ser sempre inferior ao consumo do sistema de distribuição no ponto de suprimento, não sendo possível a inversão de fluxo neste ponto.

Também foi considerado neste estudo e parecer, o fato de não haver nenhuma regulação do setor elétrico que prevê compensação a Permissionária em casos de inversões de fluxos em ponto de conexão com sua Supridora.

Importante:

- i.* Para as consultas de acesso em aberto, a Cerfox estará formalizando o retorno a todos os solicitantes até o dia 16/07/2021;
- ii.* Não serão mais aceitos novas consultas ou solicitações de acesso a partir deste dia 14/07/2021.

Colocamo-nos a disposição para outros esclarecimentos necessários.

Dúvidas devem ser sanadas através do e-mail projetos@cerfox.com.br.

Atenciosamente,

André Luís Balestreri – Engenheiro Eletricista