

**Informe nº 20-21 - 02/08/2021**

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos

**Assunto:** Atualização dos registros de fornecedores homologados para postes de medição em baixa tensão – REG\_ENG\_05-01

Prezados(as)

A CERFOX-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem através deste informe, comunicar a atualização do registro REG\_ENG\_05-01 que descreve a relação de fornecedores e postes homologados para utilização em medição de energia em baixa tensão.

Este documento está disponível no site da Cerfox no caminho [www.cerfox.com.br/normas-tecnicas](http://www.cerfox.com.br/normas-tecnicas)

>> REG\_ENG\_05-01: Fornecedores homologados para fornecimento de poste e caixa de medição em baixa tensão

Abaixo listamos pontos relevantes em relação as principais dúvidas que recebemos sobre este tema:

1º. A Cerfox somente irá aceitar a conexão de um padrão de entrada que esteja montado com o uso de postes homologados. Deste modo é de extrema importância que o responsável técnico e ou interessado fique atento a este documento para que seja evitada reprovações devido ao uso de materiais de fornecedores não homologados.

2º. No interesse de homologação de materiais ou fornecedores não constantes neste documento, deverá ser seguida as orientações da norma POP\_ENG\_05: Diretrizes para homologação de fornecedores e materiais, disponível também para acesso no site da Cerfox no mesmo endereço citado anteriormente.

3º. Sobre o uso de postes com caixa acoplada: O poste com caixa acoplada deverá ser utilizado, conforme previsto no RIC de BT da Fecoergs, somente para um medidor, não sendo permitido o uso para agrupamento. A homologação do produto prevê o uso somente até o tipo de fornecimento C16 (Ramal 25mm<sup>2</sup> e Disjuntor geral 70A).



**Cerfox – Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier**

Av. Jordão Pinto, 2333 | Bairro Centro | CEP: 99370-000

Fontoura Xavier/RS

Dúvidas sobre o exposto neste informe ou demais dúvidas sobre este tema, poderão ser sanadas através do e-mail [projetos@cerfox.com.br](mailto:projetos@cerfox.com.br) ou através do fone (54) 3389-1800 nas segundas, quartas e sextas das 08h00min às 10h00min.

Atenciosamente,

André Luís Balestreri – Coordenador Técnico e Comercial