

Informe nº 21-21 - 02/08/2021

Setor de Engenharia - Divisão de planejamento e Projetos

Assunto: Atualização dos registros de fornecedores e materiais homologados para uso em cabines de medições – SE Particular – REG_ENG_05-02

Prezados(as)

A CERFOX-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem através deste informe, comunicar a atualização do registro REG_ENG_05-02 que descreve a relação de fornecedores e materiais homologados para utilização em medição de energia em média tensão (SE particular).

Este documento está disponível no site da Cerfox no caminho www.cerfox.com.br/normas-tecnicas

>> REG_ENG_05-02: Fornecedores homologados para fornecimento de postes, cruzetas e transformadores para uso em SE particular

Abaixo listamos pontos relevantes em relação as principais dúvidas que recebemos sobre este tema:

1º. A Cerfox somente irá aceitar a conexão de uma SE particular que esteja construída com uso de transformadores de fornecedores homologados e que apresentam classe de perdas D ou mais eficiente. Não será aceito em hipótese alguma transformadores com perdas superiores ao previsto na classe D, considerando as normas NBR5440 e Portaria Interministerial nº 03 de 2018 do MME.

2º. No interesse de homologação de materiais ou fornecedores não constantes neste documento, deverá ser seguida as orientações da norma POP_ENG_05: Diretrizes para homologação de fornecedores e materiais, disponível também para acesso no site da Cerfox no mesmo endereço citado anteriormente.

3º. Sobre o uso de postes nas SE's: Estes postes também deverão seguir a relação de fornecedores homologados conforme documento REG_ENG_05-03. Para este item em específico poderá ocorrer a utilização de postes de fornecedores não homologados, porém para isso deverá ser apresentado em complemento ao projeto os dados do fabricante e a anotação de responsabilidade técnica de fabricação e ensaios de esforços mecânicos do poste.

4º. Quanto a cruzeta a ser utilizada, esta deverá ser de fibra, polimérica ou concreto leve, sendo vedado o uso de cruzetas de madeira. Para este item não há a obrigatoriedade de uso de materiais de fornecedores, homologados, porém o produto deverá estar de acordo com as normas técnicas e de segurança vigentes.

Dúvidas sobre o exposto neste informe ou demais dúvidas sobre este tema, poderão ser sanadas através do e-mail projetos@cerfox.com.br ou através do fone (54) 3389-1800 nas segundas, quartas e sextas das 08h00min às 10h00min.

Atenciosamente,

André Luís Balestreri – Coordenador Técnico e Comercial