

Informe técnico nº 08-24 - 14/03/2024

Departamento Técnico Comercial

Assunto: Errata nº 01 – RIC de BT da Fecoergs (ER 01 - REGD 035.01.06).

Prezados(as)

A CERFOX-Cooperativa de Distribuição de Energia Fontoura Xavier, vem através deste informe, comunicar e orientar a todos os interessados, em relação aos impactos e encaminhamentos relacionados a ERRATA Nº 01 do RIC de BT (ER 01 - REGD 035.01.06) emitida pela Fecoergs em 19 de janeiro de 2024.

Esta ERRATA Nº 01/2024, teve como objetivo *“ajustar a partir da página 173 do RIC de BT, as especificações de poste particular para entrada de serviço de unidades consumidoras e eliminar o uso de padrão de entrada com poste de aço galvanizado”*.

Deste modo, através desta ERRATA Nº 01/2024 o **uso de poste de aço galvanizado em padrão de entrada de energia elétrica em baixa tensão fica vedado**, estando o mesmo despadronizado e revogado dos processos de homologações existentes junto aos diversos fornecedores.

Como medida de transição e em alinhamento as resoluções vigentes, a CERFOX definiu o prazo de 120 dias a contar a partir da publicação deste informe técnico, tendo como **data limite** o dia **12/07/2024** para o **aceite de padrão de entrada com uso de poste galvanizado**.

Outro ponto relevante abordado nesta ERRATA Nº 01/2024, foi a **padronização de poste de fibra com caixa acoplada e poste de fibra com caixa embutida**.

Este novo item está em fase final de homologação junto aos primeiros fornecedores e em breve será divulgado em novo informe, quais os fornecedores homologados e aptos para o fornecimento destes postes de fibra para uso em padrão de entrada.

A ERRATA Nº 01/2024 está disponível para acesso através do site www.cerfox.com.br no link www.cerfox.com.br/normas-tecnicas;

Dúvidas ou necessidades, favor contatarem a CERFOX através do e-mail projetos@cerfox.com.br ou pelo fone (54) 3514-3500.

Atenciosamente,
CERFOX – Departamento Técnico Comercial