



## POSTES HOMOLOGADOS JUNTO A CERFOX



POSTE DE CONCRETO MACIÇO													POSTE DE GALVANIZADO																
PROC.	Empresas	6 metros				7 metros				8 metros					PROC.	Empresas	6 metros				7 metros				8 metros				
		80 dAN	100dAN	200dAN	300dAN	80 dAN	100dAN	200dAN	300dAN	80dAN	100dAN	200dAN	300dAN	80 dAN			100dAN	200dAN	300dAN	80dAN	100dAN	200dAN	300dAN	80dAN	100dAN	200dAN	300dAN		
04/2020	ART. CIM. MOAMAR	APTO	APTO	APTO	-	APTO	APTO	APTO	-	-	-	-	02/2020	L.G. METALURGICA	-	-	-	-	-	APTO	-	-	-	-	-	-			
08/2020	ALVES ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	-	APTO	-	-	APTO	-	-	-	-	APTO	-	12/2020	GERAL ELETRO	-	-	-	-	-	APTO	-	-	-	-	-	-			
09/2020	ART. DE CIMENTO IRMÃOS BOTH	-	-	APTO	APTO	-	-	APTO	APTO	-	-	APTO	APTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

POSTE DE CONCRETO DUPLO T													POSTE DE CONCRETO MULTI 100							
PROC.	Empresas	6 metros				7 metros				8 metros					PROC.	Empresas	7,5 metros			
		80dAN	100dAN	200dAN	300dAN	80dAN	100dAN	200dAN	300dAN	80dAN	100dAN	200dAN	300dAN	80 dAN			100dAN	200dAN	300dAN	
01 Rev.01/2020	ARTEFATOS DE CIM. ARVOREZINHA	-	APTO	APTO	-	-	-	APTO	APTO	-	-	-	-	03/2020	POSTE PRATICO	-	-	APTO	-	
04/2020	ART. CIM. MOAMAR	APTO	APTO	APTO	-	APTO	APTO	APTO	-	-	-	-	04/2020	ART. CIM. MOAMAR	APTO	APTO	APTO	-		
05/2020	PRELAJES PARAÍ LTDA	-	APTO	APTO	-	-	APTO	APTO	-	-	APTO	APTO	-	08/2020	ALVES ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	-	-	APTO	-	
06/2020	BORELLI PRE-FABRICADOS	-	-	-	-	-	APTO	-	-	-	-	APTO	-							
07/2020	CONCRETEC -ARTEFATOS DE CIMENTO	-	APTO	-	-	-	APTO	-	-	-	APTO	-								
10/2020	TROIAN ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	-	APTO	-	-	-	APTO	-	-	-	-	-								
11/2020	BERTÉ CONCRETO LTDA	-	-	-	-	APTO	-	-	-	-	-	-								

**NOTA 1:** Para postes de concreto e caixa de medição externa, as caixas deverão ser ou metálicas ou de fibra conforme os modelos: **CLE, CE.**  
**NOTA 2:** Postes em mureta só serão aceito de concreto respeitando o limite máximo do vão conforme o ramal de ligação especificado no RIC de BT FECOERGS.  
**NOTA 3:** Para os Postes de concreto armado com medição acoplada, são de Altura 7,5 metros, conforme página Figura 33(D) – Poste Particular de Concreto Armado com Caixa de Medição Acoplada .  
**NOTA 4:** Para postes de aço galvanizado as caixas de medição externa, deverão ser em policarbonato no modelo **CPO.**  
**NOTA 5:** Para empresa L.G Metalurgica, como o poste vem pré montado, a caixa deverá ser da marca **PLASTIMAX**, pois a homologação está incluso a montagem do produto.

Fontoura xavier, 09 de Março de 2021

\_\_\_\_\_  
 Douglas O. dos Santos  
 Dep. Técnico  
 CERFOX